

## АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ №3

Жаксынський с.о.  
Место составления

16.02.2024 г.  
Время 17:39

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждения «Отдел по чрезвычайным ситуациям Жаксынського района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 3 от 05.02.2024 г.**

3. **Фамилия. Имя, отчества (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**

Дмитриев Артём Валериевич – Инженер

Абильмаженов Биржан Манатович – Начальник ОЧС Жаксынського района

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе. Удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)**  
«Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа имени Губайдолла Әбдірахманов села Кийма отдела образования по Жаксынському району управления образования Акмолинской области»

**Наименование проверяемого субъекта/адрес месторасположения объекта проверки:**  
«Общеобразовательная школа имени Губайдолла Әбдірахманов села Жана-Кийма» Жаксынський район, с. Понфилова (УЛИЦА), 4

5. **Срок проведения проверки 15.02.2024 – 16.02.2024**

6. **Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа, по которым выявлены нарушения
1	Отсутствует допуск к работе работников после прохождения противопожарного инструктажа и прохождения последующего обучения по программе пожарно-технического минимума. <b>Основание:</b> п.8 «Правил пожарной безопасности», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от	Ответственные за пожарную безопасность пройти обучения по программе пожарно-технического минимума. <b>Основание:</b> п.8 «Правил пожарной безопасности», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и

	категории, предназначения и вида деятельности.	вида деятельности.
2	В помещении дежурного персонала отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности. <b>Основание:</b> п.10 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 п.6 проверочного листа в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.	В помещении дежурного персонала установить инструкцию о мерах пожарной безопасности. <b>Основание:</b> п.10 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 п.6 проверочного листа в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.
3	Отсутствует специальный журнал по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения. <b>Основание:</b> п.66 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 , п.7 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.	Завести журнал по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения. <b>Основание:</b> п.66 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, п.7 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.
4	Отсутствуют указатели мест размещения источников противопожарного водоснабжения «ПГ, ПВ» <b>Основание:</b> п.1575 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55, п.9 проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Установить световой или флуоресцентный указатель с нанесенным буквенным индексом «ПГ» с цифровыми значениями расстояния в метрах от указателя до гидранта, а также аналогичный указатель с нанесенным буквенным индексом «ПВ», цифровыми значениями запаса воды в кубических метрах и количества пожарных автомобилей, которые одновременно устанавливаются на площадке водоема. <b>Основание:</b> п.1575 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55
5	В здании школы автоматическая пожарная сигнализация с системой оповещения людей о пожаре находится в неисправном	В здании школы автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре привести

	состоянии. <b>Основание:</b> п. 6 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. <b>п. 29</b> Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.	в работоспособное состояние. <b>Основание:</b> п. 6 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. <b>п. 29</b> Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.
6	В здании школы, имеющиеся первичные средства пожаротушения (огнетушители) не прошли своевременное техническое обслуживание (освидетельствование) и перезарядку. <b>Основание:</b> п.18 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, <b>п.51</b> Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.	В здании школы, имеющиеся первичные средства пожаротушения (огнетушители) прошли своевременное техническое обслуживание (освидетельствование) и перезарядку. <b>Основание:</b> п.18 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, <b>п.51</b> Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.
7	Знак пожарной безопасности «Выход» находится в технически не исправном состоянии. <b>Основание:</b> п.35 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, <b>п.62</b> Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.	Объемные световые знаки пожарной безопасности «Выход» «Эвакуационный (запасный) выход», «Дверь эвакуационного выхода» с автономным питанием и от электросети привести в работоспособное состояние. <b>Основание:</b> п.35 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, <b>п.62</b> Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.
8	На путях эвакуации (на 1,2,3-этажи) для отделки полов применяется горючий материал (линолеум). <b>Основание:</b> п.36 пп. 3 «Правил пожарной безопасности», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 февраля 2021 года №55. <b>п.66</b> Проверочный лист в сфере	На путях эвакуации (на 1,2,3-этажи) для отделки полов применяется горючий материал (линолеум). демонтировать. <b>Основание:</b> п.36 п п. 3 «Правил пожарной безопасности», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 февраля 2021 года №55. <b>п.66</b>

	государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.	Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.
9	Отсутствует договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС). Основание: п. 67 Правил пожарной безопасности утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п.121 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.	Заключить договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре. Основание: п. 67 Правил пожарной безопасности утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п.121 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

*Диф.*

8. Сведения об ознакомлении или отказе ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствующих при проведении проверки, и их подписей или отказ от подписи

*✓*

9. Замечания и (или) возражения по результату проверки

*нет*

Приложения на «  » листах

«  » \_\_\_\_\_ 20   г.